

Утверждаю :
Директор ООО «ПрофТерминал-Энерго»

Приказ № 8 от 04.04.25г. Тригорьев А.П.



План

подготовки объектов теплоснабжения к отопительному сезону 2025-2026 г.г. единой теплоснабжающей организации ООО "ПрофТерминал-Энерго" в п.Нагорный Кичигинского СП Увельского муниципального района

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения в 2025 году	Сумма тыс. рублей
1	2	3	4
I	Аналитический раздел		
1.1.	Котельная		
1.1.1.	Адрес:457005, Челябинская область, Увельский район, п.Нагорный, на северо-запад в 60 метрах от ориентира - ж. д. ул. Мира, д. 19, кв. 2		
1.1.2.	Характеристика: газовая блочная котельная с расчетной производительностью 4,0 МВт, установленной мощностью 3,44 Гкал/час, присоединенной 3,3 Гкал/час. Основное оборудование -водогрейные котлы марки RST ROSSEN RS-D 2000 в количестве 2 шт. Ввод в эксплуатацию - 2016 год. Котельная рассчитана на непосредственное присоединение потребителей, и работает по температурному графику теплоносителя 90/70 °С. Утвержденный температурный график приложен к схеме теплоснабжения Кичигинского СП. ООО «ПрофТерминал-Энерго», организация эксплуатирующая котельную. Котельная в собственности теплоснабжающей организации.	Схема теплоснабжения Кичигинского СП размещена на официальном сайте СП	
1.1.3.	Теплоснабжение жилого и социального сектора п. Нагорный Кичигинского сельского поселения осуществляется централизованным источником теплоснабжения. Централизованное теплоснабжение осуществляется от котельной по адресу: Увельский район, п.Нагорный, на северо-запад в 60 метрах от ориентира - ж. д. ул. Мира, д. 19, кв. 2 В административных границах п.Нагорный Кичигинского СП деятельность по производству, распределению и передаче тепловой энергии осуществляет единая теплоснабжающая организация ООО «ПрофТерминал-Энерго». По договору аренды тепловые сети переданы во временное пользование ООО «ПрофТерминал-Энерго».	Схема теплоснабжения Кичигинского СП размещена на официальном сайте СП	
1.2.	Тепловые сети		
1.2.1.	Общая протяженность сетей в двухтрубном исполнении 4670 м. , в том числе передано в аренду ТСО 4575 м., способ прокладки - в лотках совместно с сетями ВС . Характеристики :диаметры труб, год ввода в эксплуатацию, схема расположения ТС и тепловых камер в разрезе участков тепловых сетей представлены в схеме теплоснабжения по п.Нагорный Кичигинского СП. По договору аренды тепловые сети переданы во временное пользование ООО «ПрофТерминал-Энерго».	Схема теплоснабжения Кичигинского СП размещена на официальном сайте СП	
1.3.	Анализ прохождения трех отопительных периодов		
1.3.1.	Начало отопительного сезона	Дата	
	2022-2023 г.г.	26.09.2022 г.	
	2023-2024 г.г.	02.10.2023 г.	
	2024-2025 г.г.	01.10.2024 г.	
	Завершение отопительного сезона	Дата	
	2022-2023 г.г.	27.04.2023 г.	
	2023-2024 г.г.	30.04.2024 г.	
	2024-2025 г.г.	-	
1.3.2.	Технологические нарушения по внешним причинам по годам (количество)	2022-2023 г.г.	
	- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика	0	
	- аварийные остановки котельных	0	

1	2	3	4
	- изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях	0	
	- аварии на магистральных разводящих сетях	0	
	- резкие перепады давления, гидроудар	0	
		2023-2024 г.г.	
	- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика	0	
	- аварийные остановки котельных	0	
	- изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях	0	
	- аварии на магистральных разводящих сетях	0	
	- резкие перепады давления, гидроудар	0	
		2024-2025 г.г.	
	- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика	0	
	- аварийные остановки котельных	0	
	- изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях	0	
	- аварии на магистральных разводящих сетях	0	
	- резкие перепады давления, гидроудар	0	
1.3.2.	Технологические нарушения по внутренним причинам по годам (количество)	2022-2023 г.г.	
	- некачественно выполненные ремонтные работы	0	
	- самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления	0	
	- некорректная работа насосов и др. оборудования	0	
		2023-2024 г.г.	
	- некачественно выполненные ремонтные работы	0	
	- самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления	0	
	- некорректная работа насосов и др. оборудования	0	
		2024-2025 г.г.	
	- некачественно выполненные ремонтные работы	0	
	- самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления	0	
	- некорректная работа насосов и др. оборудования	0	
1.3.3.	Аварийные ситуации по годам (количество)	2022-2023 г.г.	
	Количество аварийных ситуаций на котельной	0	
	Количество аварийных ситуаций на ТС (протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.)	0	
		2023-2024 г.г.	
	Количество аварийных ситуаций на котельной	0	
	Количество аварийных ситуаций на ТС (протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.)	0	
		2024-2025 г.г.	
	Количество аварийных ситуаций на котельной	0	
	Количество аварийных ситуаций на ТС (протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.)	0	
1.3.4.	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования		
	2022-2023 г.г.	в штатном	
	2023-2024 г.г.	в штатном	
	2024-2025 г.г.	в штатном	
1.3.5.	Выводы: В результате анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов систему теплоснабжения п.Нагорный Кичигинского СП следует оценить как надежную. Технологических нарушений по внешним и внутренним причинам, аварийных ситуаций не выявлено. Объекты теплоснабжения функционировали в штатном режиме. Отказов трубопроводов тепловых сетей и оборудования котельной, повлекших к снижению температуры внутри отапливаемых помещений ниже минимально допустимого значения и (или) повлекшие за собой причинение вреда жизни или здоровью людей, за последние 3 года не выявлено.		

1	2	3	4
1.3.6.	Схемные условия (особенности подключения теплопотребляющих установок, состав оборудования и т.п.), режимные условия (взаимосвязанные с погодными условиями и потребностями потребителя параметры теплоносителя температура, давление, расход, их регулировка и т.п.) и погодные условия (изменения температуры, влажности воздуха, осадки с ветром и т.п.), возникающие в отопительный период представлены в схеме теплоснабжения Кичигинского СП по п.Нагорный.	Схема теплоснабжения Кичигинского СП размещена на официальном сайте СП	
II	Организационный раздел	2025 год	
2.1.	Проведение обучения работников - ответственного за электрохозяйство, Обучение по эксплуатации ТЭУ	март- сентябрь	
2.2.	При необходимости подготовить организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок ОПО, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля	март-апрель	
2.3.	Утвердить температурные графики на предстоящий отопительный период	январь-апрель	
2.4.	Утвердить гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период	январь - апрель	
2.5.	Составить акты ввода в эксплуатацию и акты периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета у потребителей	май - сентябрь	
2.6.	Составить Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках	апрель, октябрь	
2.7.	Заключить контракты с бюджетными организациями на 2025 год, при необходимости перезаключить договоры теплоснабжения с прочими потребителями	январь-апрель	
III	Технический раздел		
3.1.	Система теплоснабжения п.Нагорный Кичигинского СП		
	Обеспечение финансового резерва финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на котельных и тепловых сетях предприятия, Приказ от 30.01.2025 № 2/1	апрель	250,0
3.2.	Котельная		
3.2.1.	Провести техническое обслуживание оборудования котельной (чистка котлов, проверка герметичности газовой части горелок, чистка газовых фильтров, проверка гидравлического режима работы насосов, осмотр датчиков на механические повреждения, чистка теплообменного аппарата) по договору со специализированной организацией ООО "Генерационное оборудование - инжиниринг"	май-июль	58,00
3.2.2.	Произвести наладку оборудования котельной в том числе:	май-июль	20,00
	настройка автоматики безопасности горелки котла		
	настройка мощности и вибрации горелок котлов		
	настройка автоматики управления насосами		
	настройка автоматики подпитки		
3.3.	Тепловые сети		
3.3.1.	Обслуживание оборудования тепловых сетей, наблюдение за работой теплопроводов, контрольно-измерительной аппаратуры, своевременное устранение всех замеченных дефектов, осмотров и обходов оборудования.	январь - декабрь	75,0

1	2	3	4
3.3.2.	Принятие мер к предупреждению, локализации и ликвидации неполадок и аварий в тепловых сетях	январь - декабрь	
3.3.3.	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей	май	21
3.3.4.	Проведены испытания тепловых сетей на прочность и плотность	май	
3.3.5.	Проведение испытания водяной тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя	май	
3.3.6.	Проведение испытания водяной тепловой сети по определению тепловых потерь теплоносителя	май	
3.3.7.	Проведение испытания водяной тепловой сети по определению гидравлических потерь теплоносителя	май	
3.3.8.	Произвести ревизию задвижек чугунных Ф50 - 6 шт., Ф100- 8шт и замену Ф80 - 2 шт.	июнь	30
3.3.9.	Произвести режимно-наладочные испытания тепловой сети	май - сентябрь	21

Справочно

Текущие ремонты участков ТС производятся без отключения потребителей в летний период с июня по сентябрь.

Общество с ограниченной ответственностью

«ПрофТерминал-Энерго»

П Р И К А З

« 04 » апреля 2025 г.

№8

п. Зауральский
Челябинская область

Об утверждении Плана подготовки объектов теплоснабжения к отопительному сезону 2025-2026г.г единой теплоснабжающей организации ООО «ПрофТерминал-Энерго» в п.Нагорный Кичигинского СП Увельского муниципального района.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План подготовки объектов теплоснабжения к отопительному сезону 2025-2026 г.г. единой теплоснабжающей организации ООО «ПрофТерминал-Энерго» в п.Нагорный Кичигинского СП Увельского муниципального района.
2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор



А.П. Григорьев
Ф.И.О.